

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ленинградской области**

**Зам. Главы администрации
МО Мгинское городское поселение
В.И. Бубнову**

**Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ленинградской области
в Кировском районе**
ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск,
Ленинградская обл., 187342,
тел.: 8(81362) 214-39, факс: 8(81362) 244-09
E-mail: kirovsk@47.rosпотребнадзор.ru

« 10 » декабря 2018г. № 47-09-01-2023
На №

**«О качестве питьевой воды
за 11 месяцев 2018г. в г.п. Мга»**

Уважаемый Владимир Ильич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе по вопросу качества питьевой воды, подаваемой населению г.п. Мга сообщает.

Аккредитованными испытательными лабораторными центрами - ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области и его филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Кировском районе» в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области ежемесячно проводится санитарно – гигиенический мониторинг контроля качества воды в резервуаре чистой воды водоочистных сооружений п. Молодцово (далее - РЧВ ВОС) перед поступлением ее в водоразборную сеть г.п. Мга после очистки и обеззараживания и питьевой воды в точке водоразборной сети по адресу: г.п. Мга, Советский пр., д. 55 по санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям.

Показатели качества питьевой воды в резервуаре чистой воды водопроводных очистных сооружений п. Молодцово за 11 месяцев 2018 года были следующими.

а) по санитарно - гигиеническим показателям:

№ п/п	Резервуары чистой воды водоочистны х сооружений (РЧВ)	2017г.			11 мес. 2018г.			Перечень показателей, не отвечающих гигиеническим нормативам
		Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	
1.	п. Молодцово	12	7	58,3%	10	4	40,0%	Железо выше ПДК от 1,3 до 2,33 раза Окисляемость перманганатн ая выше ПДК в 1,1-1,2 раза, Мутность выше ПДК в 2,17 раза

б) по микробиологическим показателям:

№ п/п	Резервуары чистой воды водоочистны х сооружений (РЧВ)	2017г.			11 мес. 2018г.			Перечень показателей, не отвечающих гигиеническим нормативам
		Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	
1.	п. Молодцово	8	0	0,0%	6	0	0,0%	

За 11 месяцев 2018г. качество воды в РЧВ ВОС п. Молодцово по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствовало гигиеническим требованиям.

По санитарно-гигиеническим показателям вода в РЧВ ВОС п. Молодцово по-прежнему не соответствовала гигиеническим требованиям по мутности, железу, окисляемости.

Качество питьевой воды в точке водоразборной сети по адресу: г.п. Мга, Советский пр., д. 55 системы централизованного питьевого водоснабжения за 11 месяцев 2018 года было следующим:

а) по санитарно - гигиеническим показателям:

№ п/п	Точки водоразборн ой сети централизов анного питьевого водоснабжен ия	2017г.			11 мес. 2018г.			Перечень показателей, не отвечающих гигиеническим нормативам
		Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	
1.	г.п. Мга, Советский пр., д. 55 МБОУ «Мгинская СОШ»	15	2	13,3%	8	2	25,0%	Хлороформ выше ПДК в 1,2 раза, Железо выше ПДК в 1,6 раза, Трихлорметан выше ПДК в 1,2 раза

В контролируемой точке г.п. Мга качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам по содержанию хлороформа, трихлорметана и железа.

б) по микробиологическим показателям:

№ п/п	Резервуары чистой воды водоочистны х сооружений (РЧВ)	2017г.			11 мес. 2018г.			Перечень показателей, не отвечающих гигиеническим нормативам
		Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	Всего исследо- вано проб	Из них не соотв. гиг. норм.	% несоотв. проб	

			гиг. норм.			гиг. норм.		
1.	г.п. Мга, Советский пр., д. 55 МБОУ «Мгинская СОШ»	17	1	5,9%	6	2	33,3,0%	Обнаружены ОКБ, ТКБ, ОМЧ

В контролируемой точке водоразборной сети системы централизованного питьевого водоснабжения г.п. Мга за 11 месяцев 2018 года качество питьевой воды по микробиологическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам в 33,3% проб.

ВЫВОДЫ:

1. Качество питьевой воды в резервуаре чистой воды п. Молодцово водопроводных очистных сооружений не соответствовало гигиеническим нормативам в 40,0% проб по санитарно-гигиеническим показателям.
2. Качество питьевой воды из водоразборной сети г.п. Мга в 25,0% проб по санитарно-гигиеническим показателям и в 33,3% проб по микробиологическим показателям не отвечало требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Начальник территориального отдела
тел. 21-439

Н.И. Щебитунова

